

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

Згідно п.6.2.2 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, температура теплоносія повинна відповідати температурному графіку теплової мережі в частині температури подавального трубопроводу, який задається за усередненою температурою зовнішнього повітря за проміжок часу 12-24 години.