

ПАРАМЕТРИ ЗНАЧЕННЯ ТИСКУ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

Тиск в мережі гарячого водопостачання становить від 22 до 60 метрів водяного стовпа, що відповідає гідравлічному режиму теплової мережі.