

НАКАЗ

22.11.2018 № 315

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2018 р.
за № 1502/32954

Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг

VIII. Вимоги щодо забезпечення нормативної температури повітря в опалюваному приміщенні

1. Нормативна температура повітря у приміщеннях житлових будинків становить:

у опалюваних приміщеннях будинків, проектну документацію на нове будівництво або реконструкцію яких затверджено до 01 жовтня 2005 року, - 18 °С;

у будинках, проектну документацію на нове будівництво або реконструкцію яких затверджено після 01 жовтня 2005 року, та у будинках, проектну документацію на капітальний ремонт яких затверджено після 12 березня 2011 року, - згідно з державними будівельними нормами.